



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 760—2011

导电用 D 型铜管

D-type copper tube for electrical purposes

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准负责起草单位:中铝洛阳铜业有限公司。

本标准主要起草人:朱迎利、杨海丽、赵万花、郭慧稳、孟惠娟、刘海涛、费波。

导电用 D 型铜管

1 范围

本标准规定了导电用 D 型铜管的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同(或订货单)等内容。

本标准适用于电力行业高压开关设备制造用 D 型铜管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 228 金属拉伸试验方法

GB/T 231.1 金属布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法

GB/T 351 金属材料电阻系数测定方法

GB/T 5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第 1 部分:管材

YS/T 478 铜及铜合金导电率涡流测试方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

管材的牌号、状态和规格应符合表 1 的规定。

表 1 牌号、状态和规格

牌号	状态	规格/ mm	
		宽度×高度×壁厚	长度
T2	硬(H04)	92.3×38×8	800~6 000
		92.3×38×12	
		92.3×38×8/5	