



中华人民共和国国家标准

GB/T 2624.3—2006/ISO 5167-3:2003
代替 GB/T 2624—1993

用安装在圆形截面管道中的差压装置测量 满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴

Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in
circular cross-section conduits running full—
Part 3: Nozzles and Venturi nozzles

(ISO 5167-3:2003, IDT)

2006-12-13 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 测量原理和计算方法	1
5 喷嘴和文丘里喷嘴	2
5.1 ISA 1932 喷嘴	2
5.2 长径喷嘴	6
5.3 文丘里喷嘴	9
6 安装要求	13
6.1 总则	13
6.2 安装在各种管件和一次装置之间的最短上游和下游直管段	13
6.3 流动调整器	16
6.4 管道的圆度和圆柱度	16
6.5 一次装置和夹持环的位置	18
6.6 固定方法和垫圈	18
附录 A (资料性附录) 流出系数和可膨胀性(膨胀)系数表	19
参考文献	23

前　　言

GB/T 2624《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》由以下部分组成：

- 第1部分：一般原理和要求；
- 第2部分：孔板；
- 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴；
- 第4部分：文丘里管。

本部分为GB/T 2624的第3部分。

本部分等同采用ISO 5167-3:2003《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》(英文版)。

本部分等同翻译ISO 5167-3:2003。

本部分在制定时按GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2—2001《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则》的有关规定做了如下编辑性修改：

- 删除了ISO国际标准的前言；
- 原引用标准的引导语按GB/T 1.1—2000的规定改成规范性引用文件的引导语；
- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；
- ISO 5167-3:2003的图3中“截尾的扩散段”和“不截尾的扩散段”长度几乎看不出差异，本部分在制定时对图做了修改，加长了右侧不截尾的扩散段；
- ISO 5167-3:2003的5.1.8的式(7)中的符号U按2624.1并不代表流速，原文有错，本部分将U更正为v；
- 6.4.3的第3段中，原“台阶两侧管道的直径应在0.98D~1.06D之间。”有误，现更正为“台阶两侧管道的直径应在0.94D~1.06D之间。”。

本部分替代GB/T 2624—1993《流量测量节流装置 用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》。

本部分与GB/T 2624—1993相比主要变化如下：

- a) 新标准分成4个部分，分别阐述孔板、喷嘴和文丘里管的加工制造技术要求以及在使用时的安装要求。
- b) 安装时节流件前的直管段长度较GB/T 2624—1993有明显变化，标准中列举的节流件前的阻流件形式也比GB/T 2624—1993多。孔板与喷嘴的直管段长度分别阐述，不再使用同一表格。
- c) 特别强调流动调整器要进行配合性试验，并具体给出了配合性试验的方法。

本部分与GB/T 2624—1993的主要技术差异如下所示：

1. ISA 1932喷嘴、长径喷嘴和文丘里喷嘴的圆弧C半径

本部分：当 $\beta < 0.5$ 时， $R_z = d/3 \pm 0.033d$

GB/T 2624—1993：当 $\beta < 0.5$ 时， $R_z = d/3 \pm 0.03d$

2. ISA 1932喷嘴、长径喷嘴和文丘里喷嘴的压力损失

本部分：
$$\Delta \varpi = \frac{\sqrt{1 - \beta^4(1 - C^2)} - C\beta^2}{\sqrt{1 - \beta^4(1 - C^2)} + C\beta^2} \Delta p$$

$$\text{GB/T 2624—1993: } \Delta \varpi = \frac{\sqrt{1 - \beta^4} - C\beta^2}{\sqrt{1 - \beta^4} + C\beta^2} \Delta p$$

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第一分技术委员会归口。

本部分负责起草单位:上海工业自动化仪表研究所。

本部分参加起草单位:上海仪昌节流装置制造有限公司、上海光华仪表有限公司、余姚市银环流量仪表有限公司、天津市润泰自动化仪表有限公司。

本部分主要起草人:李明华、彭淑琴、龙竹霖、叶斌、朱家顺、童复来、包国祥、吴国静。

本部分所替代标准的历次版本发布情况:GB 2624—1981;GB/T 2624—1993。

引　　言

GB/T 2624 规定了孔板、喷嘴和文丘里管的几何形状及其安装在充满流体的管道中测量管道内流体流量的使用方法(安装和工作条件)。同时也给出了用于计算流量和其相应不确定度的必要资料。

GB/T 2624(所有部分)仅适用于在整个测量段内流体保持亚音速流动,并可认为是单相流的差压装置。本部分不适用于脉动流的测量。此外,每一种装置都只能在规定的管道尺寸和雷诺数极限范围内使用。

GB/T 2624(所有部分)对所涉及的装置做过大量直接校准实验,实验的数量、分布范围和质量足以使所取得的实验结果和系数能作为相关应用系统的依据,使其具有确定的可预测不确定度限值。

装入管道的装置称为“一次装置”。一次装置这个术语还包括取压口。测量所需的其他所有仪表或装置称为“二次装置”。GB/T 2624(所有部分)考虑的是一次装置,偶而也提到二次装置¹⁾。

- a) GB/T 2624 的第 1 部分给出了一般术语和定义、符号、原理和要求,以及 GB/T 2624 的第 2 部分、第 3 部分和第 4 部分使用的测量方法和不确定度。
- b) GB/T 2624 的第 2 部分详细说明孔板。孔板可以同角接取压口、D 和 D/2 取压口²⁾和法兰取压口配合使用。
- c) GB/T 2624 的第 3 部分详细说明形状和取压口位置各不相同的 ISA 1932 喷嘴³⁾、长径喷嘴和文丘里喷嘴。
- d) GB/T 2624 的第 4 部分详细说明经典文丘里管⁴⁾。

GB/T 2624 的第 1 到第 4 部分并未涉及安全方面的问题。用户有责任确保系统符合适用的安全规范。

1) 见 ISO 2186:1973《封闭管道中的流体流量 用于一次和二次装置之间压力信号传输的连接法》。

2) GB/T 2624 不考虑具有缩流取压口的孔板。

3) ISA 是“国家标准化协会国际联合会”(International Federation of the National Standardizing Associations)的简称,该组织于 1946 年由 ISO 替代。

4) 在美国,经典文丘里管有时称为 Herschel 文丘里管。

用安装在圆形截面管道中的差压装置测量 满管流体流量

第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴

1 范围

GB/T 2624 的本部分规定了喷嘴和文丘里喷嘴的几何尺寸和安装在管道中测量满管流体流量的使用方法(安装和工作条件)。

GB/T 2624 的本部分亦提供了用于计算流量并可配合 GB/T 2624.1 规定要求一起使用的相关资料。

GB/T 2624 的本部分适用于在整个测量段内流体保持亚音速流动,且可被认为是单相流的喷嘴和文丘里喷嘴。此外,每种装置只能用于规定的管道尺寸和雷诺数。本部分不适用于脉动流的测量。本部分不涉及喷嘴和文丘里喷嘴在尺寸小于 50 mm 或大于 630 mm,或管道雷诺数低于 10 000 的管道中的使用。

GB/T 2624 的本部分涉及

- a) 两种型式的标准喷嘴:
 - 1) ISA1932 喷嘴;
 - 2) 长径喷嘴⁵⁾。
- b) 文丘里喷嘴。

这两种型式的标准喷嘴有着很大的差别,所以本部分分别予以叙述。文丘里喷嘴的上游端面与 ISA 1932 喷嘴相同,但它有一个扩散段,所以下游取压口的位置不同,因此单独予以叙述。这种结构的压力损失比类似的喷嘴低。两种标准喷嘴和文丘里喷嘴都做过直接校准实验,实验的数量、分布范围和质量足以保证相关应用系统能以具有一定的可预测不确定度限值的校准实验结果和系数作为依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 2624 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2624.1—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要求(ISO 5167-1:2003, IDT)

GB/T 17611—1998 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号(idt ISO 4006:1991)

3 术语和定义

GB/T 17611—1998 和 GB/T 2624.1—2006 确立的术语和定义适用于 GB/T 2624 的本部分。

4 测量原理和计算方法

测量原理是以喷嘴和文丘里喷嘴安装在充满流体的管线中为依据。一次装置的安装使上游侧与喉

5) 长径喷嘴的形状和取压口位置与 ISA 1932 喷嘴不同。