



中华人民共和国国家标准

GB/T 18272.3—2000
idt IEC 61069-3:1996

工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第3部分：系统功能性评估

Industrial-process measurement and control—
Evaluation of system properties for
the purpose of system assessment—
Part 3: Assessment of system functionality

2000-12-11发布

2001-08-01实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
IEC 前言	II
IEC 引言	III
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 功能性特性	1
5 复查系统要求文件(SRD)	3
6 复查系统规范文件(SSD)	3
7 评估程序	4
8 评定技术	5
9 评估的实施与评估报告	6
附录 A(提示的附录) 系统要求文件提供资料清单	7
附录 B(提示的附录) 系统要求文件、系统规范文件和比较资料汇编的分析实例	7
附录 C(提示的附录) 参考文献	16

前　　言

本标准是根据国际电工委员会标准 IEC 61069-3:1996《工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第 3 部分:系统功能性评估》制定的,在技术内容和编写规则上与之等同。

GB/T 18272 在《工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定》的总标题下,包括以下 8 个部分:

- 第 1 部分:总则和方法学(GB/T 18272.1 idt IEC 61069-1:1991)
- 第 2 部分:评估方法学(GB/T 18272.2 idt IEC 61069-2:1993)
- 第 3 部分:系统功能性评估(GB/T 18272.3 idt IEC 61069-3:1996)
- 第 4 部分:系统性能评估(待制定)
- 第 5 部分:系统可靠性评估(GB/T 18272.5 idt IEC 61069-5:1994)
- 第 6 部分:系统可操作性评估(待制定)
- 第 7 部分:系统安全性评估(待制定)
- 第 8 部分:与任务无关的系统特性评估(待制定)

本标准是其中的第 3 部分。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 是提示的附录。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:上海工业自动化仪表研究所。

本标准参加起草单位:重庆工业自动化仪表研究所、上海自动化仪表股份有限公司、重庆川仪股份有限公司、西仪集团有限责任公司、中国航空工业总公司第 634 研究所、北京和利时系统工程股份有限公司、国家工业控制机及系统工程技术研究中心。

本标准主要起草人:吴庆祈、徐晓燕、李明华。

本标准参加起草人:张春明、刘铁椎、刘慕尹、于美梅、李光沫、苏伟辉、刘鑫。

本标准委托上海工业自动化仪表研究所负责解释。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)是一个由各个国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的世界性标准化组织。IEC 的目标是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。IEC 为此目的而出版国际标准,并举办其他各种活动。国际标准的制定工作是委托技术委员会进行的,对所制定标准感兴趣的任何一个 IEC 国家委员会都可以参与国际标准的制定工作。与 IEC 有联系的国际组织、政府机构和非官方组织也可以参与标准制定工作。IEC 与国际标准化组织(ISO)按照双方达成的协议紧密合作。

2) IEC 有关技术问题的正式决议或协议,是由各技术委员会代表了对这些问题特别关切的所有国家委员会提出的。这些决议和协议尽可能地表达了对所涉及的问题在国际上的一致意见。

3) 这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式出版,并以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所承认。

4) 为了促进国际上的统一,IEC 各国家委员会承诺在其国家标准或地区标准中最大限度地采用 IEC 国际标准。IEC 标准与相应的国家或地区标准之间,如有不一致之处,应在国家标准或地区标准中明确指出。

5) IEC 不提供表示其认可的标志程序,对于某些装置声明符合 IEC 某项标准,IEC 不负任何责任。

6) 请注意,本国际标准的某些原理可能涉及专利权。IEC 对任何此类专利权的确认不负任何责任。

国际标准 IEC 61069-3 由 IEC 第 65 技术委员会:“工业过程测量和控制”的 65A 分委员会:“系统”制定。

本标准的文本以下列文件为依据:

国际标准草案	表决报告
65A/188/FDIS	65A/28/RVD

有关表决批准本标准的详细情况可参见上表指明的表决报告。

整个标准由一系列出版物组成,这是其中的第 3 部分。

第 1 部分为总的导则,因而作为一个“独立”的出版物。

第 2 部分详细论述了评估方法学。

第 3 部分至第 8 部分为各类特性的评估指南。

第 3 部分至第 8 部分对特性做了划分,将各种相关特性归入同一类别。

整个标准由以下各部分组成:

第 1 部分:总则和方法学;

第 2 部分:评估方法学;

第 3 部分:系统功能性评估;

第 4 部分:系统性能评估;

第 5 部分:系统可信性评估;

第 6 部分:系统可操作性评估;

第 7 部分:系统安全性评估;

第 8 部分:与任务无关的系统特性评估。

附录 A、附录 B 和附录 C 仅供参考。

IEC 引言

IEC 61069 的这一部分论述了在评估工业过程测量和控制系统的功能性时所采用的评估方法。所谓系统评估,就是根据各种迹象判断该系统是否适用于某一特定使命或者某一类使命。

要想获取所有迹象,就需要全面地(即在各种影响条件下)评定与系统的特定使命或一类使命相关的所有各种系统特性。

但是这种做法不切实际,因此系统评估所依据的基本原理是:

- 确定每一种相关系统特性的临界状态;
- 通过对评定各种特性的成本效益的研究,制定出评定系统相关特性的计划。

在实施系统评估时,关键是要考虑必需以有限的经费和时间最大限度地提高系统适用性的置信度。只有在明确(或规定)了系统的使命或者能够假设系统使命的情况下,评估才能得以进行。没有使命就无法进行评估。但仍可以为其他部门开展的评估工作确定并实施各种评定(如 IEC 61069-1 所规定的评估工作)。

在这种情况下,由于评定是评估的组成部分,因此可以把本标准作为制定评定计划的指南,提供评定的实施程序。

IEC 61069 的基本轮廓如图 1 所示。




图 1 IEC 61069 的基本轮廓

中华人民共和国国家标准

工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第3部分：系统功能性评估

GB/T 18272.3—2000
idt IEC 61069-3:1996

Industrial-process measurement and control—
Evaluation of system properties for
the purpose of system assessment—
Part 3: Assessment of system functionality

1 范围

本标准详细论述了系统地评估工业过程测量和控制系统的功能性所采用的评估方法。

GB/T 18272.2 所述的评估方法学适用于制定功能性的评估方案。

本标准分析了功能性的子特性,详细论述了在评估功能性时所要考虑的评判标准。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 18272.1—2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第1部分:总则和方法学(idt IEC 61069-1:1991)

GB/T 18272.2—2000 工业过程测量和控制 系统评估中系统特性的评定 第2部分:评估方法学(idt IEC 61069-2:1993)

3 定义

下列定义适用于本标准。

3.1 功能性 functionality

系统为执行工业过程测量和控制任务,所提供的各种功能及其方便组合的程度。

3.2 覆盖范围 coverage

系统为执行工业过程测量和控制任务提供功能的范围。

3.3 配置性 configurability

系统选择、确定和安排系统模块执行工业过程测量和控制任务的方便程度。

3.4 适应性 flexibility

系统的适用程度。

4 功能性特性

4.1 概述

只要系统所提供的功能能够覆盖要求执行的工业过程测量和控制任务,它就能够执行这些任务。其程度可以用覆盖范围来表示。

对于一个专门执行固定任务的系统,覆盖范围可以充分描述系统的功能性。

在不同的应用场合,要求系统执行的任务会有所不同,工业过程的变化或控制策略安排上的变化也