

ICS 13.100
C 60



中华人民共和国国家标准

GB 9663—1996

旅店业卫生标准

Hygienic standard for hotel

1996-01-29 发布

1996-09-01 实施

国家技术监督局 发布

旅店业卫生标准

代替 GB 9663 -88

Hygienic standard for hotel

1 主题内容与适用范围

本标准规定了各类旅店客房的空气质量、噪声、照度和公共用品消毒等标准值及其卫生要求。
本标准适用于各类旅店。本标准不适用于车马店。

2 引用标准

- GB 5701 室内空调至适温度
- GB 5749 生活饮用水卫生标准

3 标准值和卫生要求

3.1 标准值(见表 1、表 2)

表 1 旅店客房卫生标准值

项 目	3~5 星级 饭店、宾馆	1~2 星级饭店、宾馆和 非星级带空调的饭店、宾馆	普通旅店 招待所
温度, C			
冬季	>20	>20	≥16(采暖地区)
夏季	<26	<28	—
相对湿度, %	40~65	—	—
风速, m/s	≤0.3	≤0.3	—
二氧化碳, %	≤0.07	≤0.10	≤0.10
一氧化碳, mg/m ³	≤5	≤5	≤10
甲醛, mg/m ³	≤0.12	≤0.12	≤0.12
可吸入颗粒物, mg/m ³	≤0.15	≤0.15	≤0.20
空气细菌总数			
a. 撞击法, cfu/m ³	≤1 000	≤1 500	≤2 500
b. 沉降法, 个/皿	≤10	≤10	≤30
台面照度, lx	≥100	≥100	≥100
噪声, dB(A)	≤45	≤55	—
新风量, m ³ /(h·人)	≥30	≥20	—
床位占地面积, m ² /人	≥7	≥7	≥4